

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS DEL SIMAPAG.
JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN RESTRINGIDA
LR/ADQ-DAF-001/2024, PARA LA
"ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO"

En la ciudad de Guanajuato, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las 12:00 horas del día 24 de septiembre de 2024, en el Salón de actos del SIMAPAG, ubicado en Avenida Juárez No.137, C.P. 36000, tiene verificativo la Junta de Aclaraciones de la Licitación Restringida número: **LR/ADQ-DAF-001/2024**, para la "Adquisición de material eléctrico y electrónico", de conformidad y en apego con lo establecido en los artículos 65, 66 y 67 del Reglamento de Contrataciones Públicas del Municipio de Guanajuato, así como los artículos 67 y 68 de Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; estando presentes:

Héctor Javier Morales Ramírez	Presidente del Comité
Juan Andrés Balderas Torres	Secretario Técnico del Comité
Gemma Lourdes Trejo Gavia	Vocal
José Luis Vega Godínez	Director de Asuntos Jurídicos
Griselda Ortega Leyva	Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas
Carlos Alberto Escobar Cuellar	En representación del Contralor Municipal.
María Alejandra Rangel Ferrel	Coordinadora de Recursos Materiales y Servicios Generales

I.- Lista de asistencia

El Ing. Juan Andrés Balderas Torres, en calidad de Secretario Técnico del Comité, hace uso de la voz y procede a manifestar que se encuentran presentes **07 de 10** integrantes por lo que existe quórum legal para llevar a cabo la Junta de Aclaraciones de la Licitación Restringida número: **LR/ADQ-DAF-001/2024** para la "Adquisición de material eléctrico y electrónico", acto seguido confirma que se puede realizar la junta. -----

II.- Junta de aclaraciones correspondiente a Licitación Restringida LR/ADQ-DAF-001/2024, para la "Adquisición de material eléctrico y electrónico".

Conforme a lo señalado en el numeral 4.1 de las bases, únicamente serán consideradas las preguntas realizadas por los licitantes que participan en la presente licitación dentro de los tiempos establecidos en la convocatoria. -----

ANTECEDENTES

Primero. – Que, de acuerdo con el calendario de eventos de las bases, el día 17 de septiembre de 2024, fue publicado en la página <https://www.simapag.gob.mx/licitaciones> la convocatoria de la Licitación Restringida LR/ADQ-DAF-001/2024 para la "Adquisición de material eléctrico y electrónico".

Que de acuerdo con el numeral 2 de las bases la fecha límite para la venta de bases de la presente licitación, fue hasta las 14:30 horas del día 20 de septiembre del año en curso, adquiriendo bases los siguientes licitantes.

Licitante:	Fecha y hora de inscripción:
Hugo Ernesto Martínez Valdez	19 de sept. 2024 a las 11:26:32
Distribuidora de Insumos Ferreteros EMSE S.A. de C.V.	19 de sept. 2024 a las 11:57:46
Ma. Araceli Vargas Lucio	19 de sept. 2024 a las 17:45:18



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS DEL SIMAPAG.
JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN RESTRINGIDA
LR/ADQ-DAF-001/2024, PARA LA
"ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO y ELECTRÓNICO"

Licitante:	Fecha y hora de inscripción:
Plomería y Ferretería León S.A. de C.V.	19 de sept. 2024 a las 18:07:45

HECHOS

Primero. – "La Convocante" precisa las siguientes aclaraciones que deberán de ser tomadas en cuenta por los "Licitantes" inscritos.

A).-respecto a los cables THHWN, se solicita que los licitantes precisen en su propuesta cuantos metros contiene cada caja

B).- Partida 145, se precisa que la capacidad del reflector es de: 100 watts 100-277 volts, 8000 lúmenes, luz de día, que cumpla norma nom-030-ener-2016

Segundo. – Que de acuerdo con el numeral 4.1 de las bases la hora límite para la recepción de cuestionamientos por parte de los licitantes fue hasta las 10:30 horas del día 23 de septiembre de 2024, recibiendo las preguntas:

Licitante: **Distribuidora de Insumos Ferreteros EMSE S.A. de C.V.- "**

NO. DE PARTIDA O RENGLÓN	CONCEPTO	UNIDAD	PREGUNTA	RESPUESTA
1	Abrazadera tipo clip "o" para tubo conduit pared gruesa	Pieza	¿Diámetro de la Abrazadera?	Abrazadera Clip tipo "O" para ductería conduit etiqueta amarilla de 3/4" diseñada para instalaciones eléctricas con Tornillo electro galvanizado de 1/4"
14	Arrancador a tensión plena	Pieza	¿Rango de Potencia, Voltaje?	Arrancador a tensión plena, tres fases 230 VCA adecuado para 7.5 hp., alojado en caja plástica transparente que incluye botonera doble, contactor, relevador bimetalico ajustable totalmente alambrado, disponible para ser integrado a la línea y a su carga.
67	Capacitor para corrección de factor de potencia	Pieza	Características (Voltaje, Kvas)	Capacitor para corrección de factor de potencia 20 kvas a 480 vca, 60 hz, con celdas aislantes de polipropileno, que cumpla NOM-001-SEDE-2018 Y NOM-J-203-2006
109	Contactador magnético de 3 polos 600 vac	Pieza	Características, Amperes	Contactador de 3 polos 600 VCA, tensión asignada 690 VCA; con bobina de control de 127 V, Potencia de motor 35HP, 47A, tensión asignada de aislamiento 600V CSA, UL, IEC 60947-1, IEC 60947-4-1
113	Contactador magnético tres polos	Pieza	Características, Amperes, Volts	Contactador de 3 polos 600 VCA, tensión asignada 690 VCA; con bobina de control de 220 V, Potencia de motor 7.5HP, 23A.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS DEL SIMAPAG.
JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN RESTRINGIDA
LR/ADQ-DAF-001/2024, PARA LA
"ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO"

NO. DE PARTIDA O RENGLÓN	CONCEPTO	UNIDAD	PREGUNTA	RESPUESTA
122	Foco led	Pieza	¿De qué tipo? de Cuantos Watts?	foco ahorrador led tipo botella conector e27, de 50 watts alimentación 100-240 volts, luz de día, 4500 lúmenes, 15000 horas de vida mínimo para intemperie. que cumpla norma NOM-030-ENER-2016
131	Interruptores electromagnéticos	Pieza	¿Cuántos amperes?	30 Amperes
138	Motor eléctrico	pieza	Tipo de Motor, HPs, Voltaje	Motor eléctrico trifásico de propósito general tipo jaula de ardilla auto enfriado por aire de 5.59 kw. 230/460 vca.; de 1700 a 1820 RPM, carcasa de hierro gris con rodamientos de bolas radiales
145	Reflector	Pieza	De cuantos Watts	Reflector led de 100 watts 100-277 volts, 8000 lumenes, luz de día, que cumpla norma nom-030-ener-2016
152	Relevador térmico de sobrecarga	Pieza	Rango de amperaje, Volts	Regulable de 23 a 32 Amperes, contactor auxiliares 1NA + 1NC, Tensión asignada de empleo: 690 V CA, Tensión asignada de aislamiento: 600 V CSA, UL, IEC 60947-4-1; dimensiones: altura 66 mm, ancho 45 mm, profundidad 70 mm.
172	Tubo Conduit de pvc uso pesado	Metro	Diámetro de tubo	2 pulgadas
180	Tubo termo contráctil pared media	Pieza	Diámetro de tubo	para cable calibre 6
184	Kit de mantenimiento de tierras	kit	Amperaje	Kit de mantenimiento de tierra con capacidad de 100 AMP incluye 1 acoplador de impedancia de 1500 A en gabinete nema 4, 20x30x12 cm., 1 electrodo de 67 x 17 cm., 1 filtro de 14 x 5 cm., 1 saco de intensificador de tierra de 11 kg.,

Notificaciones:

- Se les informa a los licitantes que esta es la única Junta de Aclaraciones relativa a esta licitación.
- Se les comunica a los licitantes que se enviará vía correo electrónico una copia de la presente acta para constancia del acto celebrado y para los efectos legales correspondientes. Así mismo se publica en los estrados del SIMAPAG, ubicado en Avenida Juárez Zona Centro No. 137, C.P. 36000, Guanajuato, Gto.

1
**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS DEL SIMAPAG.
JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN RESTRINGIDA
LR/ADQ-DAF-001/2024, PARA LA
"ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO y ELECTRÓNICO"**

- c) Se informa que la falta de alguna firma de los que intervienen en el presente acto no invalida el contenido de esta.
- d) La fecha para la presentación y apertura de propuestas será el día **03 de octubre de 2024** a las 10:00 horas.

Cierre del acto

Leída y aceptada la presente se da por terminada a las 12:20 horas, en sala de juntas del Consejo Directivo del SIMAPAG, ubicado en Avenida Juárez No.137, C.P. 36000, Guanajuato, Gto, a los 24 días del mes de septiembre de 2024, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron. _____


Héctor Javier Morales Ramírez
Presidente del comité


Juan Andrés Balderas Torres
Secretario Técnico del comité



Gemma Lourdes Trejo Gavia
Vocal


José Luis Vega Godínez
Director de Asuntos Jurídicos


Griselda Ortega Leyva
Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas


Carlos Alberto Escobar Cuellar
Suplente del titular de la Contraloría Municipal


María Alejandra Rangel Ferrel
Coordinadora de Recursos Materiales y Servicios Generales


Carlos Alberto Navarro Barrón
Director de Operación Hidráulica

Las presentes firmas forman parte integrante del acta de la Junta de Aclaraciones de la Licitación Restringida LR/ADQ-DAF-001/2024, para "Adquisición de material eléctrico y electrónico." efectuada el 24 de septiembre de 2024.